




仮設平面図(1) 縮尺 1:500

仮設土工断面図 縮尺 1:FREE



假設詳細圖① 縮尺 1:300




老朽管解消に伴う給排水管布設替工事(上宮地2工区)			
工事番号	工上2024-8		
路線名	上宮地34、41、42、43、44、45、48、49号線、県道桃園市之瀬線		
工事箇所	南アルプス市上宮地地内		
図名	仮設平面図①/仮設詳細図①		
縮尺	図示	図面番号	1/5
南アルプス市上下水道局			


仮設平面図② 縮尺 1:500

仮設土工断面図 縮尺 1:FREE

仮工事施工範囲




仮設詳細図② 縮尺 1:300




老朽管解消に伴う給配水管布設替工事(上宮地2工区)			
工事番号	工上2024-8		
路線名	上宮地34、41、42、43、44、45、48、49号線、県道桃園市之瀬線		
工事箇所	南アルプス市上宮地地内		
図名	仮設平面図②／仮設詳細図②		
縮尺	図示	図面番号	2/5
南アルプス市上下水道局			

配管平面図① 縮尺 1:500


水道配水用ポリエチレン管 (HPPE-EF) φ100 L=613.93m
水道配水用ポリエチレン管 (HPPE-EF) φ75 L=161.76m
水道配水用ポリエチレン管 (HPPE-EF) φ25 L=120.00m
PE用ソフトシール仕切弁 φ100 7基
PE用ソフトシール仕切弁 φ75 2基
乙型止水栓 φ25 3基
地上式消火栓 φ75 4基
地下式SUS製消火栓 φ75 1基
給水接続箇所数 27箇所
識別マーカ―埋設 46箇所
弁筐撤去 12箇所
消火栓一式撤去 5箇所



配管詳細図① 縮尺 1:FREE



地上式消火栓標準図



凡 例

HPPE

●識別マーカ―設置


老朽管解消に伴う給配水管布設替工事(上宮地2工区)			
工事番号	工上2024-8		
路線名	上宮地34、41、42、43、44、45、48、49号線、県道桃園市之瀬線		
工事箇所	南アルプス市上宮地地内		
図 名	配管平面図①/配管詳細図①		
縮 尺	図 示	図面番号	3/5
南アルプス市上下水道局			



老朽管解消に伴う供給配水管布設替工事(上宮地2工区)			
工事番号	工上2024-8		
路線名	上宮地34、41、42、43、44、45、48、49号線、奥道桃園市之瀬線		
工事箇所	南アルプス市上宮地地内		
図名	配管平面図②/配管詳細図②		
縮尺	図示	図面番号	4/5
南アルプス市上下水道局			


土工断面図 縮尺 1:20

本工事施工範囲



給水土工断面図 縮尺 1:25

本工事施工範囲



老朽管解消に伴う給配水管布設替工事(上宮地2工区)				
工事番号	工土2024-8			
路線名	上宮地34、41、42、43、44、45、48、49号線、県道桃園市之瀬線			
工事箇所	南アルプス市上宮地地内			
図名	土工断面図			
縮尺	図示	図面番号	5/5	
南アルプス市上下水道局				