2024年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

99：　南アルプス市	施　　設　　名 01：　野呂川地区　駒場浄水場

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0												0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性												－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L																									
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L																									
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L																									
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	0.53	0.45	0.49																						
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L																									
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L																									
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L																									
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L																									
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L																									
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L																									
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L																									
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未																						
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0046	0.0011	0.0033																						
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0057	0.0016	0.0040																						
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0011	0.0005	0.0008																						
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未																						
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L																									
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.078	0.034	0.058																						
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L																									
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L																									
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L																									
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L																									
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	4.2	2.7	3.2	4.9↑												4.9	4.9	4.9					0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	86	79	83																						
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	140	130	133																						
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L																									
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L																									
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L																									
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L																									
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.4	0.3未	0.3未	0.3未												0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.7	7.2	7.6	7.5												7.5	7.5	7.5					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未												0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未												0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	21	18	20	20												20	20	20					0	0	0
残留塩素	－	mg/L	0.34	0.24	0.29	0.28												0.28	0.28	0.28					0	0	0
水温	－	℃	27.1	9.4	18.2	13.8												13.8	13.8	13.8					0	0	0
					判定	適合																					

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2024年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

99：　南アルプス市	施　　設　　名 08：　野呂川地区　八田浄水場

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	28	0	5	3												3	3	3					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性												－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																						
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																						
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未																						
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	1.2	1.1	1.1																						
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.07	0.07	0.07																						
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.02	0.02	0.02																						
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未																						
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未																						
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未																						
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未																						
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.007	0.006	0.007																						
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																						
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未																						
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005	0.005未	0.005未																						
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	7.9	7.7	7.8																						
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	6.2	5.1	5.6	5.3												5.3	5.3	5.3					0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	84	77	81																						
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	150	130	138																						
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																						
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																						
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未												0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.4	7.5	7.4												7.4	7.4	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未												0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未												0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	19	18	19	19												19	19	19					0	0	0
残留塩素	－	mg/L	0.38	0.24	0.30	0.24												0.24	0.24	0.24					0	0	0
水温	－	℃	21.2	13.2	17.2	15.4												15.4	15.4	15.4					0	0	0
					判定	適合																					

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2024年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

99：　南アルプス市	施　　設　　名 10：　野呂川地区　在家塚浄水場

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0												0	0	0					0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	―	－	－	－	陰性												－	－	－					0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																						
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																						
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未																						
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	2.7	2.1	2.4																						
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.07	0.08																						
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.03	0.03	0.03																						
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未																						
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未																						
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																						
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未																						
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未																						
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																						
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未																						
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L	0.006	0.005	0.005																						
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L	7.5	7.2	7.4																						
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																						
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	9.3	8.1	8.7	8.4												8.4	8.4	8.4					0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	110	98	105																						
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	170	160	163																						
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																						
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																						
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未																						
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																						
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未												0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	―	7.5	7.2	7.4	7.4												7.4	7.4	7.4					0	0	0
味 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし												－	－	－					0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未												0.5未	0.5未	0.5未					0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未												0.1未	0.1未	0.1未					0	0	0
電気伝導率	―	mS/m	26	22	24	25												25	25	25					0	0	0
残留塩素	―	mg/L	0.34	0.26	0.31	0.30												0.30	0.30	0.30					0	0	0
水温	―	℃	22.1	13.2	17.6	14.2												14.2	14.2	14.2					0	0	0
					判定	適合																					

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

水道法による厚生労働大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会