39: 南アルプス市　　05: 白根簡水白根浄水場

2014年度

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水①	原水②	原水③	原水④	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌	100以下	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0未	2				0	0	0
大腸菌	検出されないこと	―	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	0.0003未	0.0003未	0.0003未																0.0003未						
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	0.00005未	0.00005未	0.00005未																0.00005未						
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
六価クロム化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	0.39	0.39	0.39																1.4						
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	0.09	0.09	0.09		0.16											0.16	0.16	0.16	0.06				1	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.04	0.04	0.04																0.02						
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未																0.005未						
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及び ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未																0.0002未						
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	0.15	0.06未	0.06		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0021	0.0004	0.0011		0.0018			0.0011			0.001			0.0003		0.0018	0.0003	0.0011					0	0	0
ジクロロ酢酸	0.04mg/L以下	mg/L	0.004未	0.004未	0.004未		0.004未			0.004未			0.004未			0.004未		0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.003	0.0009	0.0018		0.0023			0.0015			0.0014			0.0005		0.0023	0.0005	0.0014					0	0	0
トリクロロ酢酸	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未		0.02未			0.02未			0.02未			0.02未		0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0008	0.0003	0.0005		0.0005			0.0004			0.0004			0.0002		0.0005	0.0002	0.0004					0	0	0
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未																0.005未						
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	0.082	0.048	0.06		0.046			0.048			0.052			0.04		0.052	0.04	0.047	0.005				1	3	0
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	0.03未	0.03未	0.03未																0.03未						
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.001未																0.005未						
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	7	7	7																7.1						
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未																0.001未						
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4	2.3	3.1	2.8	3.7	3.5	3.6	4.3	4.5	2.9	2.5	2.7	2.2	2.9	3.6	4.5	2.2	3.3	2.2				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	mg/L	82	82	82																79						
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	130	130	130																120						
陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	0.02未	0.02未	0.02未																0.02未						
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																0.000001未						
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	0.000001未	0.000001未	0.000001未																0.000001未						
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.005未	0.005未	0.005未		0.005未			0.005未			0.005未			0.005未		0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	0.0005未	0.0005未	0.0005未																0.0005未						
有機物 （全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値	5.8 ～ 8.6	―	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.5	7.6	7.5				0	0	0
味	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－					0	0	0
臭気	異常でないこと	―	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常なし				0	0	0
色度	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度	2以下	度	0.1	0.1未	0.1未	0.1	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1	0.1未	0.1	0.1				0	0	0
電気伝導率	―	mS/m	23	18	20	19	18	19	19	20	21	19	17	18	18	18	20	21	17	19	19				0	0	0
残留塩素	―	mg/L	0.38	0.18	0.26	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.18	0.26	0.28	0.32	0.36	0.26	0.28	0.36	0.18	0.29					0	0	0