

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和7年1月20日  
担当課名：防災危機管理課

1 随意契約番号	総2024-1-5		
2 契約案件名	有野北新田防災無線移設工事		
3 履行場所	南アルプス市有野地内		
4 契約の相手方・所在地	名称：山梨パナソニックシステム（株） 所在地：山梨県中巨摩郡昭和町西条 2331		
5 設計金額（単位：円）	4,668,400円（税込）		
6 総価・単価の別	総価		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当		
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p>【案件概要】</p> <p>本業務は県道12号葦崎南アルプス中央線道路工事に伴い防災行政無線を移設する業務である。防災行政無線設備は、緊急時に市民への情報伝達手段として用いるため、適正運用を確保するとともに短期間での施工が望まれる。</p> <p>【本業務に必要とする条件】</p> <p>本工事における経験、必要とされる優れた技術力を持ち備えの確かつ迅速な作業が行えること。</p> <p>現在の防災行政無線については、住家の状況等により、音響エリア・聞こえやすさ等調整し、整備・設置している。本工事では対象となる防災無線の移設に加え、隣接する複数の防災無線の音響エリア等の調整も必要となる。</p> <p>他の業者が移設工事を行い、一部エリアに問題が生じた場合、保守管理業者との責任が不明確になる恐れがある。</p> <p>そのため、既存の防災行政無線設備の設置及び保守点検業務を行っている山梨パナソニック（株）と随意契約を締結したい。</p>		
9 契約日	令和7年1月27日	10 契約金額	4,668,400円

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和7年1月20日  
担当課名：防災危機管理課

1 随意契約番号	総2024-1-9		
2 契約案件名	藤田スポーツ公園防災無線移設工事		
3 履行場所	南アルプス市藤田地内		
4 契約の相手方・所在地	名称：山梨パナソニックシステム(株) 所在地：山梨県中巨摩郡昭和町西条2331		
5 設計金額(単位：円)	5,011,600円(税込)		
6 総価・単価の別	総価		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号該当		
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p>【案件概要】</p> <p>本業務はリニア中央新幹線整備に伴い防災行政無線を同公園内に移設する業務である。防災行政無線設備は、緊急時に市民への情報伝達手段として用いるため、適正運用を確保するとともに短期間での施工が望まれる</p> <p>【本業務に必要とする条件】</p> <p>本工事における経験、必要とされる優れた技術力を持ち備えつつ迅速な作業が行えること。</p> <p>【相手方選定の具体的理由】</p> <p>現在の防災行政無線については、住家の状況等により、音響エリア・聞こえやすさ等調整し、整備・設置している。本工事では対象となる防災無線の移設に加え、隣接する複数の防災無線の音響エリア等の調整も必要となる。</p> <p>他の業者が移設工事を行い、一部エリアに問題が生じた場合、保守管理業者との責任が不明確になる恐れがある。</p> <p>そのため、既存の防災行政無線設備の設置及び保守点検業務を行っている山梨パナソニック株と随意契約を締結したい。</p>		
9 契約日	令和7年1月27日	10 契約金額	5,011,600円

(見積合わせ用)

随意契約理由書									
令和6年12月26日 担当課名：観光施設課									
1 随意契約番号	産 2024-1-47								
2 契約案件名	樹園大研修室エアコン更新工事								
3 履行場所	南アルプス市野牛島地内								
4 業者選定	次の選定業者による。								
5 設計金額 (単位：円)	1,740,200円 (税込)								
6 総価・単価の別	総価。								
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当								
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p><b>【案件概要】</b> 本工事は、樹園大研修室において、経年劣化によりエアコン2台が破損し、室内温度を良好に保つことができず利用者に影響があるため、エアコン2台を更新するものである。</p> <p><b>【本業務に必要とする条件】</b></p> <p><b>【相手方選定の具体的理由】</b> 本工事は、室内温度を良好に保つためのエアコンの更新であり、現在、エアコンが故障していることから利用者への影響が出ている。本格的な冬を迎えるにあたり急ぎ更新を行う必要があり、入札に付している時間がない状況のため、次の3社から見積を徴し、最低価格を提示した者と随意契約を締結したい。</p> <p><b>【選定業者名】</b></p> <table><tbody><tr><td>・株式会社五味電気サービス</td><td>山梨県南アルプス市古市場866番地</td></tr><tr><td>・有限会社シミズシステムズ</td><td>山梨県南アルプス市百々2909番地</td></tr><tr><td>・シミズKADEN</td><td>山梨県南アルプス市百々3041番地</td></tr></tbody></table>			・株式会社五味電気サービス	山梨県南アルプス市古市場866番地	・有限会社シミズシステムズ	山梨県南アルプス市百々2909番地	・シミズKADEN	山梨県南アルプス市百々3041番地
・株式会社五味電気サービス	山梨県南アルプス市古市場866番地								
・有限会社シミズシステムズ	山梨県南アルプス市百々2909番地								
・シミズKADEN	山梨県南アルプス市百々3041番地								
※この欄は契約後に記入すること。									
9 契約日	令和7年1月16日	10 契約金額	1,655,280円 (税込)						
11 契約相手方	名称：シミズKADEN 所在地：山梨県南アルプス市百々3041番地								

(見積合わせ用)

随意契約理由書			令和6年12月26日 担当課名：観光施設課
1 随意契約番号	産 2024-1-51		
2 契約案件名	やまなみの湯薬液タンク更新工事		
3 履行場所	南アルプス市西南湖地内		
4 業者選定	次の選定業者による。		
5 設計金額 (単位：円)	1,782,000円 (税込)		
6 総価・単価の別	総価。		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当		
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p><b>【案件概要】</b> 本工事は、やまなみの湯において、経年劣化した薬液ポンプの更新工事を行うものである。</p> <p><b>【相手方選定の具体的理由】</b> 更新対象設備は、温泉施設の運営のために必要不可欠な、源泉を塩素によって殺菌するための設備であり、現時点で経年劣化による液漏れが確認されている。今以上に状況が悪化し、十分な塩素が供給されないとレジオネラ菌等発生リスクが高まり、施設運営に重大な支障をきたす恐れがある。このことから、早急に対応する必要があるが、指名競争入札に付した場合、大幅な工期の遅れが生じる可能性がある。</p> <p>そのため、次の3社から見積を徴し、最低価格を提示した者と随意契約を締結したい。</p> <p><b>【選定業者名】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・有限会社武井設備 南アルプス市西南湖782-1</li><li>・三和住設株式会社 南アルプス市小笠原435-2</li><li>・有限会社K C金丸工務店 南アルプス市西南湖872</li></ul>		
※この欄は契約後に記入すること。			
9 契約日	令和7年1月21日	10 契約金額	1,760,000円 (税込)
11 契約相手方	名称：有限会社 武井設備 所在地：南アルプス市西南湖782-1		

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和7年2月3日  
担当課名：観光施設課

1 随意契約番号	産 2024-1-55		
2 契約案件名	さくらの里いこいの家内湯用給水加圧ポンプ更新工事		
3 履行場所	南アルプス市鏡中條地内		
4 契約の相手方・所在地	名 称：有限会社 ケンソウ 所在地：山梨県甲府市国母5-10-28		
5 設計金額（単位：円）	1,621,070円（税込み）		
6 総価・単価の別	総価		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号該当		
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p>【案件概要】 本工事は、さくらの里いこいの家において、故障した内湯用給水加圧ポンプの更新工事を行うものである。</p> <p>【相手方選定の具体的理由】 本工事は、さくらの里いこいの家において、令和7年1月11日に故障した内湯用給水加圧ポンプについて更新工事を行うものである。現状では浴槽に湯を溜めることができず、露天風呂より水中ポンプを使用して浴槽に湯を送り営業を続けているが、管理者の負担は大きく、営業に支障が出ている。早急に更新工事を行う必要があるため、入札に付している時間的猶予がない。 有限会社ケンソウは本案件について指定管理者から依頼を受け、緊急で原因調査を行っているため、他の業者を改めて選定するよりも短期間で工事を完成させることが可能であるため、同事業者と随意契約を締結したい。</p>		
9 契約日	令和7年2月19日	10 契約金額	1,621,070円（税込）

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和7年2月27日  
担当課名：農林土木課

1 随意契約番号	建 2024-1-373		
2 契約案件名	上宮地地内農地災害復旧工事		
3 履行場所	南アルプス市上宮地地内		
4 契約の相手方・所在地	名 称：青柳土木株 所在地：南アルプス市西野 2229 番地		
5 設計金額（単位：円）	1,408,000 円（税込）		
6 総価・単価の別	総価		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 6, 8 号 該当		
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p>【案件概要】</p> <p>令和 6 年 8 月 7 日発生の大雨により被災した農地の復旧工事である。一度入札を行ったが、応札者がなく不調となった案件である。</p> <p>【本業務に必要とする条件】</p> <p>農業土木に精通し、県及び市の農業土木関連の工事を受注していること。</p> <p>【相手方選定の具体的理由】</p> <p>本現場は「県営農地環境整備事業 南アルプス西部地区 農道 12 号道路工事」の隣接する箇所であり、上記業者が受注者している。現場には既に仮設材や重機・安全施設等が搬入されており、他の業者が行う時より工期及び諸経費（231,000 円）の軽減が見込まれるため、上記業者と随意契約を行いたい。</p>		
9 契約日	令和 7 年 3 月 10 日	10 契約金額	1,408,000 円（税込）

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和7年1月6日

担当課名：生涯学習課

1 随意契約番号	教2024-1-127		
2 契約案件名	リニア軌道整備に伴う残地防草工事		
3 履行場所	南アルプス市 宮沢 地内		
4 契約の相手方・所在地	名称：(株)早野組 所在地：山梨県甲府市東光寺1-4-10		
5 設計金額(単位：円)	1,606,000 円(税込み)		
6 総価・単価の別	総価		
7 随意契約の法令根拠	地方自治法施行令第167条の2 第1項第6号		
8 案件との内容及び計や右の相手方選定の具体的理由	<p><b>【案件概要】</b> JR東海によるリニア中央新幹線の整備に伴い用地買収が行われ、残地が発生する。本工事は、リニア軌道の最終座標の提供を受け、残地部分について防草対策を行う。</p> <p><b>【本業務に必要とする条件】</b> 施工するにあたり施工ヤード、工程が周辺工事と関係することもあり、容易に工程調整ができるもの。</p> <p><b>【相手方選定の具体的理由】</b> 本工事は、甲西市民総合グラウンド整備工事を施工中の(株)早野組に施工させることにより、契約不適合責任の範囲を明確にしたい。また、(株)早野組と随意契約を締結することにより、準備工などの工期を短縮することができ、経費も整備工事と同様にし、施工費用を削減することができる。</p> <p>※この欄は契約後に記入すること。</p>		
9 契約日	令和7年1月9日	10 契約金額	¥ 1,606,000 円(税込み)

(特命一者用)

## 随意契約理由書

令和6年12月16日  
担当課名：浄水管理課

1 随意契約番号	上 2024-1-22								
2 契約案件名	湯沢浄水場浄水 PH 計更新工事								
3 履行場所	南アルプス市湯沢地内								
4 契約の相手方・所在地	名称：甲信商事(株)甲府支店 所在地：山梨県中央市山之神流通団地 3-4-1								
5 設計金額（単位：円）	2,640,000 円（税込み）								
6 総価・単価の別	総価								
7 随意契約の法令根拠	地方公営企業法施行令第 21 条の 13 第 1 項第 2 号該当								
8 案件等の内容及び契約の相手方選定の具体的理由	<p>【案件概要】 本工事は、湯沢浄水場に設置されている浄水 PH 計を更新し、安全・安心な水を供給する為のものである。</p> <table><thead><tr><th>機器名</th><th>数量</th><th>摘要</th></tr></thead><tbody><tr><td>PH 計</td><td>1.0 台</td><td>PH450G(横河電機(株))</td></tr></tbody></table> <p>【本業務に必要とする条件】 既設設備の仕様及び運用状況を熟知しており、断水及び低水压等運用に支障をきたすことなく工事が行えること。</p> <p>【相手方選定の具体的理由】 上記条件を満たし、確実に施工できる者は、湯沢浄水場の浄水 PH 計保守管理業者である上記の者以外にない、他の者に施行させた場合、かし担保責任の範囲が不明確となるなど、密接不可分な関係にある工事である為、随意契約を締結したい。</p>			機器名	数量	摘要	PH 計	1.0 台	PH450G(横河電機(株))
機器名	数量	摘要							
PH 計	1.0 台	PH450G(横河電機(株))							
9 契約日	令和 7 年 1 月 23 日	10 契約金額	2,530,000 円（税込）						