



# 2025年度 飲料水定期水質検査結果表

43：南アルプス市

施設名  
02：甲西地区 川上第2浄水場



検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数	
																					9月2日							
一般細菌	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性					0	0	0
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未↑										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未					0	0	0
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未					0	0	0
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	0.002	0.002	0.002			0.004↑										0.004	0.004	0.004	0.003↑				1	0	0	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L						0.004未↑										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未					0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	3.5	3.4	3.5			3.4			3.6↑						3.5	3.6	3.4	3.5	3.5↑				0	4	0	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L						0.05未↑										0.05未	0.05未	0.05未	0.05未					0	0	0
ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.01未↑										0.01未	0.01未	0.01未	0.01未					0	0	0
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未↓				0	0	0
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
塩素酸	0.06mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未						0.06未	0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未						0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未						0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未						0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未						0.003未	0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未						0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未						0.008未	0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0	
亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L						0.03未↑										0.03未	0.03未	0.03未	0.03未					0	0	0
銅及びその化合物	1.0mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未					0	0	0
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L						6.3↑										6.3	6.3	6.3	6.1↑					0	0	0
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4.1	3.7	3.9	4.3↑	4.0	4.1	3.9	3.8	4.2↑	4.0	4.0	4.2↑	3.9	4.2↑	4.4↑	4.4	3.8	4.1	3.7				0	0	0	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	100	97	98			96↓			97						98	98	96	97	98↓				0	4	0	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	170	150	160			160			150						160	160	150	155	170↑				0	4	0	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L						0.02未↑										0.02未	0.02未	0.02未	0.02未					0	0	0
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未					0	0	0
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未										0.002未	0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未↑										0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未					0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未					0	0	0
pH値	5.8～8.6	—	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9↑	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7					0	0	0	
味	異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし					0	0	0
臭気	異常でないこと	—	—	—	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	—	—	—	異常なし					0	0	0
色度	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	1.0↑	1.0	0.5未	0.5未	0.5未				1	0	0	
濁度	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.2↑	0.4	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				1	0	0
電気伝導率	—	mS/m	22	22	22	23↑	23↑	23↑	23↑	23↑	23↑	23↑	22	22	22	23↑	22	23	22	23	23↑					0	0	0
残留塩素	—	mg/L	0.38	0.26	0																							



# 2025年度 飲料水定期水質検査結果表

43：南アルプス市

施設名  
04：甲西地区 江原浄水場

検査項目	水質基準値	単位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水				1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数				
																					9月2日	9月2日									
一般細菌	* 100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	1↑	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	* 検出されないこと	—	—	—	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	—	—	—	陰性	陰性			0	0	0	0	0	0	
カドミウム及びその化合物	* 0.003mg/L以下	mg/L						0.0003未↑										0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0	0	0	0	
水銀及びその化合物	* 0.0005mg/L以下	mg/L						0.00005未										0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0	0	0	0	
セレン及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	0	0	0	0
鉛及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	0	0	0	0
ヒ素及びその化合物	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	0	0	0	0
六価クロム化合物	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.001↑										0.001	0.001	0.001	0.001	0.001			0	0	0	0	0	0	0
亜硝酸態窒素	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.004未↑										0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0	0	0	0	0
シアン化物イオン及び塩化シアン	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未		0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	0	0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	* 10mg/L以下	mg/L	2.7	2.6	2.6			2.6			2.7			2.6		2.0↓		2.7	2.0	2.5	2.7↓	2.3			1	3	0	0	0	0	0
フッ素及びその化合物	* 0.8mg/L以下	mg/L						0.05↑										0.05	0.05	0.05	0.05未	0.05			0	0	0	0	0	0	0
ホウ素及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.01↑										0.01	0.01	0.01	0.01未	0.01			0	0	0	0	0	0	0
四塩化炭素	* 0.002mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
1,4-ジオキサン	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0	0	0	0	0
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	* 0.04mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
ジクロロメタン	* 0.02mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
テトラクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
トリクロロエチレン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
ベンゼン	* 0.01mg/L以下	mg/L						0.0002未↑										0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0	0	0	0	0
塩素酸	* 0.6mg/L以下	mg/L	0.06未	0.06未	0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未		0.06未	0.06未	0.06未	0.06未				0	0	0	0	0	0	0
クロロ酢酸	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未		0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0	0	0	0	0
クロロホルム	* 0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0010↑		0.0010	0.0002未	0.0003					0	0	0	0	0	0	0
ジクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未		0.003未	0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	0	0	0	0
ジブロモクロロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	0.0002	0.0002			0.0002			0.0002			0.0002未↓		0.0004↑		0.0004	0.0002未	0.0002					0	0	0	0	0	0	0
臭素酸	* 0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未		0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0	0	0	0	0
総トリハロメタン	* 0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	0.0002	0.0003			0.0004			0.0004			0.0002未↓		0.0019↑		0.0019	0.0002未	0.0007					0	0	0	0	0	0	0
トリクロロ酢酸	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未		0.003未	0.003未	0.003未	0.003未				0	0	0	0	0	0	0
ブロモジクロロメタン	* 0.03mg/L以下	mg/L	0.0002	0.0002未	0.0002未			0.0002			0.0002			0.0002未		0.0005↑		0.0005	0.0002未	0.0002					0	0	0	0	0	0	0
プロモホルム	* 0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0	0	0	0	0
ホルムアルデヒド	* 0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未		0.008未	0.008未	0.008未	0.008未				0	0	0	0	0	0	0
亜鉛及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.001未	0.005未	0.005未			0	0	0	0	0	0	0
アルミニウム及びその化合物	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.008↑			0	0	0	0	0	0	0
鉄及びその化合物	* 0.3mg/L以下	mg/L						0.03未↑										0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未			0	0	0	0	0	0	0
銅及びその化合物	* 1.0mg/L以下	mg/L						0.005未↑										0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0	0	0	0	0
ナトリウム及びその化合物	* 200mg/L以下	mg/L						6.2↑										6.2	6.2	6.2	6.3↑	6.1			0	0	0	0	0	0	0
マンガン及びその化合物	* 0.05mg/L以下	mg/L						0.001未↑										0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0	0	0	0	0
塩化物イオン	* 200mg/L以下	mg/L	3.6	3.3	3.4	3.6	3.4	3.5	3.2↓	3.3	3.6	3.3	3.3	3.6	3.4	3.6	3.9↑	3.9	3.2	3.5	3.2↓	3.1			0	0	0	0	0	0	0
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	* 300mg/L以下	mg/L	110	110	110			110			100↓			110		39↓		110	39	90	110	110			1	3	0	0	0	0	0
蒸発残留物	* 500mg/L以下	mg/L	170	150	158			170			160			160		160		170	160	163	190↑	190↑			0	4	0	0	0	0	0
陰イオン界面活性剤	* 0.2mg/L以下	mg/L						0.02未↑										0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未			0	0	0	0	0	0	0
ジェオスミン	* 0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0	0	0	0	0
2-メチルイソボルネオール	* 0.00001mg/L以下	mg/L						0.000001未										0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0	0	0	0	0
非イオン界面活性剤	* 0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未			0.002未										0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0	0	0	0	0
フェノール類	* 0.005mg/L以下	mg/L						0.0005未↑										0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	* 3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未			0	0	0	0	0	0	0
pH値	*																														

