2025年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

41：　南アルプス市	施　　設　　名 01：　若草地区　十日市場浄水場

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 5月14日	原水 5月14日			1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	陰性	陰性			0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未↑											0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未			0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未											0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未			0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L					0.004未↑											0.004未	0.004未	0.004未	0.004未	0.004未			0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	3.8	3.7	3.8		3.7			3.8			3.8			3.8		3.8	3.7	3.8	3.6↓	3.8↓			0	4	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L					0.08↑											0.08	0.08	0.08	0.07	0.08			0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.02↑											0.02	0.02	0.02	0.02	0.02			0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未↑											0.005未	0.005未	0.005未	0.005未	0.005未			0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未			0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.08	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.08		0.08	0.06未	0.06未					1	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.005未↑											0.005未	0.005未	0.001未	0.005未	0.005未			0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L					0.008↑											0.008	0.008	0.008	0.005未	0.005未			0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L					0.03未↑											0.03未	0.03未	0.03未	0.03未	0.03未			0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.006↑											0.006	0.006	0.006	0.005未	0.005未			0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L					7.6↑											7.6	7.6	7.6	7.9↑	7.9↑			0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未	0.001未			0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	4.8	4.4	4.6	4.8	4.7	4.5	4.5	4.7	4.5	4.4	4.7	4.5	4.5	4.8	4.9↑	4.9	4.4	4.6	4.1↓	4.5↓			0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	130	120	125		120			120			120			120		120	120	120	120↓	120↓			0	4	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	190	170	175		200↑			190			180			170		200	170	185	190↑	190↑			0	4	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未↑											0.02未	0.02未	0.02未	0.02未	0.02未			0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未											0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未											0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未			0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未											0.002未	0.002未	0.002未	0.002未	0.002未			0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未↑											0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未			0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未			0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3			0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常なし	異常なし			0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未			0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未			0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	29	28	28	29	29	29	29	29	29	28	28	28	28	28	28	29	28	29	28	29↑			0	0	0
残留塩素	－	mg/L	0.44	0.26	0.33	0.32	0.44	0.38	0.40	0.32	0.38	0.34	0.40	0.40	0.28	0.34	0.30	0.44	0.28	0.36					0	0	0
水温	－	℃	24.8	11.9	18.1	16.0	20.1	21.6	23.2	24.0	23.2	22.4	17.8	15.1	11.0↓	12.4	14.4	24.0	11.0	18.4	16.2↓	16.3↓			0	0	0
判　定						適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合										

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会

2025年度　飲　料　水　定　期　水　質　検　査　結　果　表

41：　南アルプス市	施　　設　　名 03：　若草地区　藤田浄水場

JWWA-GLP046
水道ＧＬＰ認定

検　査　項　目	水質基準値	単　位	前年度最大値	前年度最小値	前年度平均値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	今年度最大値	今年度最小値	今年度平均値	原水 5月14日	原水	原水	原水	1/10超過回数	1/5超過回数	不適回数
一般細菌 ＊	100以下	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
大腸菌 ＊	検出されないこと	－	－	－	－	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	－	－	－	陰性				0	0	0
カドミウム及びその化合物 ＊	0.003mg/L以下	mg/L					0.0003未↑											0.0003未	0.0003未	0.0003未	0.0003未				0	0	0
水銀及びその化合物 ＊	0.0005mg/L以下	mg/L					0.00005未											0.00005未	0.00005未	0.00005未	0.00005未				0	0	0
セレン及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
鉛及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
ヒ素及びその化合物 ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
六価クロム化合物 ＊	0.02mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
亜硝酸態窒素 ＊	0.04mg/L以下	mg/L					0.004未↑											0.004未	0.004未	0.004未	0.004未				0	0	0
ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ＊	10mg/L以下	mg/L	3.6	3.1	3.3		3.5			3.5			3.7↑			3.4		3.7	3.4	3.5	4.0↓				0	4	0
フッ素及びその化合物 ＊	0.8mg/L以下	mg/L					0.07↑											0.07	0.07	0.07	0.06				0	0	0
ホウ素及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.03↑											0.03	0.03	0.03	0.03				0	0	0
四塩化炭素 ＊	0.002mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
1,4-ジオキサン ＊	0.05mg/L以下	mg/L					0.005未↑											0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ＊	0.04mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ジクロロメタン ＊	0.02mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
テトラクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
トリクロロエチレン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
ベンゼン ＊	0.01mg/L以下	mg/L					0.0002未↑											0.0002未	0.0002未	0.0002未	0.0002未				0	0	0
塩素酸 ＊	0.6mg/L以下	mg/L	0.06	0.06未	0.06未		0.06未			0.06未			0.06未			0.06未		0.06未	0.06未	0.06未					0	0	0
クロロ酢酸 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未			0.002未			0.002未			0.002未		0.002未	0.002未	0.002未					0	0	0
クロロホルム ＊	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ジクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ジブロモクロロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
臭素酸 ＊	0.01mg/L以下	mg/L	0.001未	0.001未	0.001未		0.001未			0.001未			0.001未			0.001未		0.001未	0.001未	0.001未					0	0	0
総トリハロメタン ＊	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
トリクロロ酢酸 ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.003未	0.003未	0.003未		0.003未			0.003未			0.003未			0.003未		0.003未	0.003未	0.003未					0	0	0
ブロモジクロロメタン ＊	0.03mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ブロモホルム ＊	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002未	0.0002未	0.0002未		0.0002未			0.0002未			0.0002未			0.0002未		0.0002未	0.0002未	0.0002未					0	0	0
ホルムアルデヒド ＊	0.08mg/L以下	mg/L	0.008未	0.008未	0.008未		0.008未			0.008未			0.008未			0.008未		0.008未	0.008未	0.008未					0	0	0
亜鉛及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.005未↑											0.005未	0.005未	0.001未	0.005未				0	0	0
アルミニウム及びその化合物 ＊	0.2mg/L以下	mg/L					0.005未↑											0.005未	0.005未	0.005未	0.005未				0	0	0
鉄及びその化合物 ＊	0.3mg/L以下	mg/L					0.03未↑											0.03未	0.03未	0.03未	0.03未				0	0	0
銅及びその化合物 ＊	1.0mg/L以下	mg/L					0.008↑											0.008	0.008	0.008	0.005未				0	0	0
ナトリウム及びその化合物 ＊	200mg/L以下	mg/L					7.9↑											7.9	7.9	7.9	8.9↑				0	0	0
マンガン及びその化合物 ＊	0.05mg/L以下	mg/L					0.001未↑											0.001未	0.001未	0.001未	0.001未				0	0	0
塩化物イオン ＊	200mg/L以下	mg/L	9.7	7.0	8.4	9.8↑	7.6	8.5	8.5	11↑	12↑	9.9↑	9.0	9.7	9.9↑	8.8	9.8↑	12	7.6	9.5	7.3↑				0	0	0
ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度） ＊	300mg/L以下	mg/L	130	120	123		120			120			130			130		130	120	125	140↓				0	4	0
蒸発残留物 ＊	500mg/L以下	mg/L	180	160	173		220↑			200↑			190↑			180		220	180	198	210				0	4	0
陰ｲｵﾝ界面活性剤 ＊	0.2mg/L以下	mg/L					0.02未↑											0.02未	0.02未	0.02未	0.02未				0	0	0
ジェオスミン ＊	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未											0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
2-メチルイソボルネオール ＊	0.00001mg/L以下	mg/L					0.000001未											0.000001未	0.000001未	0.000001未	0.000001未				0	0	0
非イオン界面活性剤 ＊	0.02mg/L以下	mg/L	0.002未	0.002未	0.002未		0.002未											0.002未	0.002未	0.002未	0.002未				0	0	0
フェノール類 ＊	0.005mg/L以下	mg/L					0.0005未↑											0.0005未	0.0005未	0.0005未	0.0005未				0	0	0
有機物（全有機炭素（TOC）の量） ＊	3mg/L以下	mg/L	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未	0.3未				0	0	0
pH値 ＊	5.8 ～ 8.6	－	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5				0	0	0
味 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常なし				0	0	0
臭気 ＊	異常でないこと	－	－	－	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常なし				0	0	0
色度 ＊	5以下	度	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未	0.5未				0	0	0
濁度 ＊	2以下	度	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未	0.1未				0	0	0
電気伝導率	－	mS/m	30	27	28	29	30	28	29	30	28	30	30	30	28	28	29	30	28	29	33↑				0	0	0
残留塩素	－	mg/L	0.36	0.24	0.30	0.26	0.42↑	0.36	0.38↑	0.38↑	0.32	0.34	0.38↑	0.38↑	0.32	0.34	0.32	0.42	0.26	0.35					0	0	0
水温	－	℃	27.1	11.9	19.1	15.8	20.2	20.6	24.8	26.8	27.5↑	24.2	18.3	15.6	11.7↓	11.0↓	14.0	27.5	11.0	19.2	16.1↓				0	0	0
		判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合										

未=未満、超=以上です。

青：　適合範囲内であるが、基準値の１／５を超える結果　　緑：　適合範囲内であるが、基準値の１／１０を超える結果　（定期９項目検査は対象外）　赤：　基準に適合しない結果

＊：水道ＧＬＰ認定項目

国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関

〒400-0836
甲府市小瀬町1145番地1　　055(242)0880
一般社団法人　山梨県食品衛生協会