

質問に対する回答書

契約番号	5086000001
件名	南アルプス市小中学校校舎及び北部学校給食センター等LED照明器具リース

No.	質問内容	回答	回答月日
1	<p>・仕様書の6. 事業内容 2 LED 照明 設置 ② 施工 仕様 テ)に「照度計による測定を行い」と記載されていますが、日中は建物に日の光が入るため照明本来の正確な照度を測定するには夜間に測定する必要があります。夜間作業という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>この測定は、照明の消灯時と点灯時の差を把握することを目的としていますので、測定は夜間ではなく日中に行うことを想定しています。なお、カーテン等は閉めて行ってください。</p>	5月14日
2			
3			
4			
5			