令和7年度　事業所排水調査結果

別紙2－3

区分		No.	No.1	
		地点名	甲西工業団地 最終排水口	
		採取日	9月3日	
	測定項目	採取時刻		
一般項目	天候	－		基準値 （山梨県の上乗せ基準）
	気温	℃	32.1	
	水温	℃	25.5	
分析項目	水素イオン濃度(pH)	—	7.2	5.8以上8.6以下
	生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	1.8	30(日間平均20)
	浮遊物質量(SS)	mg/L	3.0	50(日間平均30)
	銅含有量(Cu)	mg/L	0.12	1
	亜鉛含有量(Zn)	mg/L	0.05未満	1
	全クロム含有量(T-Cr)	mg/L	0.05未満	0.5
	テトラクロロエチレン(PCE)	mg/L	0.005未満	0.1
	ジクロロメタン	mg/L	0.02未満	0.2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.005未満	3
	シアン化合物(CN)	mg/L	0.02未満	0.1